

**Anexo 3.**
**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los  
Comités de Participación Social FISDMF**

Responsable del llenado: presidente (a) del Comité de Participación Social FISDMF

**Fecha: 15 de diciembre de 2020**

Nombre de la obra:	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES: AV. REVOLUCION, AV. REFORMA, PORTAL MORELOS, PORTAL GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO		Fecha	Día	Mes	Año
				15	diciembre	2020
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí					
	No					
Número de obras revisadas:	1 obra					
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres				
	0	5				
Estado	Puebla.					
Municipio	Tlatlauquitepec.					
Localidad	Centro					
Fecha de instalación del CPS	04 de noviembre de 2020					
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISDMF)					
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3	Apoyo
descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	<b>TUBERIA GALVANIZADA EN PARED</b>  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 1/2 (13MM) " 90 PZAS  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 3/4" 816 PZAS  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 1 1/4" 54 PZAS.  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB-29 3/4" CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 9 PZAS  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET T-29 3/4" CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 24 PZAS.					



CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 56 PZAS

CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACAREEOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 6 JUEGOS.

COPEL CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 105 PZA

PIJA GALV. DE 1 1/2X8, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1632.00 PZAS.

REDUCCION DE ALUMINIO DE 3/4 A 1/2, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 30PZAS

TAQUETE EXPANSIVO TX 1/4, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 132.00 PZAS

TAQUETE PLASTICO 1/4", INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1632.00 PZAS

TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 48.00 M

TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 415.00 M

CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 60 PZAS

TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 90.00 M

#### **CONDUCTORES**

CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90° , 600V CAL. 10 AWG. MCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 901.60 M

CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90° , 600V CAL. 14 AWG. MCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2289.20 M

CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X6+1X6, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1390.60 M

CINTA DE AISLAR NEGRA, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 130.00 PZA.

CONECTOR UDC CAL. 6/10, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 199.00 PZAS



CONECTOR A COMPRESION 502, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 24.00 PZA

**TUBERIA DE POLIDUCTO Y REGISTROS**

TUBO POLIDUCTO 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO COLOR NARANJA, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 798.00 M

TUBO POLIDUCTO 32 MM (3/4") DE DIAMETRO COLOR NARANJA, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 708.00M

REGISTRO DE CONCRETO 40X30, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.35 PZAS

**ALUMBRADO**

FAROL TIPO COLONIAL PARA COLOCAR EN PARED CON MENSULA, INCLUYE: FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 W 220V 17.00 PZAS

LUMINARIO TIPO FAROL COLONIAL CON MENSULA EN FIERRO FORJADO PARA COLOCAR EN PARED, INCLUYE: FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W 127V, 17.00 PZAS

**TIERRA FISICA**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA. 4 PZAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05M DE LONGITUD POR 15.9MM DE DIAMETRO, SIMILAR A LA MEXERICO. 4PZAS

**OBRA CIVIL**

DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA 86.40 M3.

RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRAULICO 4.63 M3

EXCAVACION A MANO DE ZANJA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M; 351.900 M3

RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. 351.90 M3

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO =2.5 CM, INCLUYE: REPELLADO PULIDO CON PLANA 216.00 M2

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250KG/CM2 AGRGADO MAXIMO DE 3/4, CON MALLA6, 6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE:



<p>LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACION 20M. Y CIMBRADO. 18.50 M2.</p> <p>COLOCACION DE ADOQUIN EN CONDICIONES ACTUALES EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 1179.00 M</p> <p><b>MANTENIMIENTO DE LAMPARAS</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO VAPOR DE SODIO 250 WATTS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.7 PZAS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE BALASTRO DESNUDO DE VAPOR DE SODIO 250WATTS 220V, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 7 PZAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTO CELDA MARCA TORK 240 VOLT. O SIMILAR, INCLUYE; ACARREO, HERRAMIENTAS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 7PZAS</p> <p>RETIRO DE POSTE EXISTENTE, INCLUYE; MANIOBRAS DE RETIRO DE POSTE Y BASES DE CONCRETO, ACARREO DE MATERIALES A BODEGA QUE SE INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 6 PZAS</p> <p>DESMONTAJE Y MONTAJE DE LUMINARIA EN PARED, PARA LIJADO Y PINTADO, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 53.00 PZAS</p> <p><b>DESMANTELAMIENTO</b></p> <p>DESMANTELAMIENTO DE CANALETA, TUBERIA Y CABLES EN LAMPARAS EXISTENTES CONECTADAS A RED AEREA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION. 53.00 PZAS</p>																		
¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	Sí																	
	No	¿Por qué?																
Periodo de Ejecución	Del	0	4	1	1	2	0	2	0	al	2	0	1	2	2	0	2	0
		Día				mes				año								
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	Sí																	
	No	¿Por qué?																
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	750																
	Mujeres	809																
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	Sí	Fecha: 15 de noviembre de 2020																
	No	¿Por qué?																



¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?		
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA.</p> <p>c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.</p>		
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?	4 VECES	
¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?	SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA	
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Sí	Fecha de notificación al municipio
	No	
Firmas		
Nombre del presidente (a) del Comité de Participación Social	C. Florizel Vásquez Tirado.	
Firma		
Nombre del Enlace de la Participación Social	Ing. José Balan Jiménez.	
Cargo		
Firma		